

t нар. в-ха	t1	t2	t3
10	70,00	45,85	53,38
9	70,00	45,30	53,00
8	70,00	44,75	52,64
7	70,00	44,20	52,26
6	70,00	43,66	51,89
5	70,00	43,12	51,52
4	70,00	42,59	51,15
3	70,00	42,06	50,79
2	70,30	42,65	51,29
1	72,31	43,50	52,51
0	74,30	44,35	53,71
-1	76,29	45,19	54,91
-2	78,27	46,02	56,10
-3	80,24	46,84	57,28
-4	82,21	47,65	58,45
-5	84,16	48,46	59,62
-6	86,11	49,26	60,77
-7	88,05	50,05	61,92
-8	89,98	50,83	63,06
-9	91,91	51,61	64,20
-10	93,83	52,38	65,33
-11	95,74	53,14	66,45
-12	97,65	53,90	67,57
-13	99,55	54,65	68,69
-14	101,45	55,40	69,79
-15	103,34	56,14	70,89
-16	105,23	56,88	71,99
-17	107,12	57,61	73,08
-18	109,00	58,34	74,17
-19	110,87	59,06	75,25
-20	112,74	59,78	76,33
-21	114,61	60,49	77,40
-22	116,47	61,20	78,47
-23	118,33	61,91	79,54
-24	120,19	62,61	80,60
-25	122,04	63,31	81,66
-26	123,89	64,00	82,71
-27	125,73	64,69	83,76
-28	127,57	65,37	84,81
-29	129,41	66,06	85,85
-30	131,24	66,74	86,89
-31	133,08	67,41	87,93
-32	134,91	68,08	88,96
-33	136,73	68,75	90,16
-34	138,55	69,42	91,27
-35	141,35	70,08	92,39
-36	143,68	70,72	93,48

	Должность	Фамилия	Роспись	Дата	Скорректированный температурный график (150-70 °С) отпуска тепла от ТЭЦ -9, ТЭЦ -10 на отопительный сезон 2006 - 2007 г.г.
Утвердил	Технический директор УТС ТЭЦ -9	Анненков Е.А.			
Проверил	Начальник ТО УТС ТЭЦ -9	Дунаевский С.А.			
Выполнила	Инженер ТО УТС ТЭЦ -9	Жеглова Е. В.			